

АКТ

Санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкту

м. Запоріжжя

“ 07 ” березня 2017р.

Мною завідуючим відділенням епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань відокремленого підрозділу «Запорізький міський відділ ДУ «Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ» Харь О.М.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала акт, адреса, телефон)

проведено обстеження об'єкта (найменування, адреса, відомча належність) учбові класи комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради для надання освітніх послуг зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за адресою: м. Запоріжжя, о. Хортиця, Наукове містечко, 59

Прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта ректор Нечипоренко В.В.
у присутності першого проректор Позднякова О.Л.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка була при перевірці)

з метою згідно заяви від 03.03.2017р., з метою встановлення відповідності учбових класів вимогам ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» для навчання студентських груп комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

(ціль перевірки)

ВСТАНОВЛЕНО:

Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради розташована на о. Хортиця. Територія огорожена по периметру, освітлена в темний період доби, передбачена захисна зелена зона з дерев та кущів.

Навчальні приміщення, що задіяні для надання освітніх послуг зі спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», розташовані в основному учбовому корпусі.

До складу входять:

- кабінет малюнку №1 площею 48.6м², обладнаний письмовими столами, стільцями, мольбертами, наглядними посібниками. Стіни покриті шпалерами що миються. Підлога – лінолеум, обладнаний рукомийною раковиною з підведеною гарячою та холодною водою
- кабінет малюнку площею 57.0м², обладнаний письмовими столами, стільцями, мольбертами, наглядними посібниками. Стіни покриті шпалерами що миються. Підлога – лінолеум, обладнаний рукомийною раковиною з підведеною гарячою та холодною водою;
- кабінет малюнку площею 48.6м², обладнаний письмовими столами, стільцями, мольбертами, наглядними посібниками. Стіни покриті шпалерами що миються. Підлога – лінолеум, обладнаний рукомийною раковиною з підведеною гарячою та холодною водою;
- кабінет теоретичної підготовки площею 50.0м², обладнаний письмовими столами, стільцями. Стіни покриті шпалерами що миються. Підлога – лінолеум;
- кабінет теоретичної підготовки площею 49.3м², обладнаний письмовими столами, стільцями. Стіни покриті шпалерами що миються. Підлога – лінолеум;
- кабінет художнього проектування площею 20,1м², обладнаний письмовими столами, стільцями. Стіни покриті шпалерами що миються. Підлога – лінолеум.
- кабінет живопису площею 49,2м² обладнаний письмовими столами, стільцями, мольбертами, наглядними посібниками. Стіни покриті шпалерами що миються. Підлога – лінолеум, обладнаний рукомийною раковиною з підведеною гарячою та холодною водою;

- УКРАЇНА
ВІСЬОКРЕМІЙНИЙ ЛІДЕРСЬКИЙ
ЗАПОРІЖЖЯ
ДЕРЖАВНО-УСТАНОВИЙ ЗАПОРІЖЖЯ
НАУКОВО-ДИСЛЕДНИЙ ЦЕНТР
ЛІДЕРСЬКИЙ
- скульптурна майстерня площею 36.6м² обладнана столами з вологостійким покриттям, мольбертами, стільцями, приміщенням для зберігання та розробки глини. Стіни покриті керамічною плиткою та пофарбовані;
 - керамічна майстерня площею 52.1м² обладнана столами з вологостійким покриттям, столами для роботи з глиною, печами для обжигу керамічних виробів. Стіни покриті керамічною плиткою та пофарбовані. Підлога – керамічна плитка, обладнаний рукомийною раковиною з підведеною гарячою та холодною водою;

Площа на одного студента відповідає вимогам нормативних документів і складає від 1.5 до 2.2м² на одного слухача

Орієнтація приміщень забезпечує нормативні параметри інсоляції приміщень - не менше 3 годин на добу. Організація світових отворів, розташування обладнання та меблів забезпечує лівостороннє природне освітлення Штучне освітлення – світильниками з люмінесцентними лампами – договір з ВАТ «Запоріжжяобленерго» № 1126 від 13.04.2016р. Рівень штучного освітлення відповідає вимогам ДСаніП №2956а-83, протоколи дослідження освітлення робочих місць № 456,460,458,462 від 15.11.2016.

Вентиляція приміщень з природнім спонуканням: приплив через віконні та дверні отвори, витяжка через існуючі вентиляційні канали в стінах будівлі, що виведені вище даху. Для створення оптимальних умов мікроклімату в окремих учбових приміщеннях встановлені кондиціонери типу «спліт-система».

Система опалення – централізована від міських теплових мереж, згідно договору з концерном «Міські теплові мережі» №200841 від 11.2.2016р. В якості пориладів опалення використовуються алюмінієві радіатори. Параметри мікроклімату відповідають вимогам ДСН №3.3.6.042-99, протоколи дослідження. №455,457,459,461 від 15.11.2016р

Господарське питне водопостачання централізоване від міських мереж водопостачання згідно договору з КП «Водоканал» №449В/1 від 18.01.2016р. Якість питної води по хімічним та мікробіологічним показникам відповідає вимога ДСаніП 2.2.4.171-2010

Гаряче водопостачання централізоване від міських теплових мереж, згідно договору з концерном «Міські теплові мережі» №200841 від 11.2.2016р. В якості резервних систем гарячого водозабезпечення передбачені ємнісні електроводонагрівачі

Каналізація централізована від міських мереж водопостачання згідно договору з КП «Водоканал» №449К/1 від 18.01.2016р.

На кожному поверсі розташовані санвузли (туалети, умивальники, душові кабінки), які знаходяться у робочому стані. Стіни та підлога – кахельна плитка, забезпечені холодною та гарячою водою, милом. Ведеться журнал генеральних прибирань. Інвентар для прибирання зберігається в окремому приміщенні, промаркований. В якості дезінфікуючих засобів використовуються «Дезактін», «Жавілар Плюс», «Стериліум», документи на дез. засоби в наявності. Запас миючих та дезінфікуючих засобів забезпечено у відповідності з вимогами діючих санітарних правил

Періодичний медогляд працівники закладу пройшли в 2016 році згідно графіку.

Згідно додатковою угодою №8 від 22.01.2016р до договору з ТОВ «УМВЕМБЕЛЬ-Запоріжжя» №34003186 від 26.01.2011р, відходи збирають в поліетиленові пакети та виносять в контейнер, встановлений для потреб будівлі.


Обробка проти комах та гризунів проводиться згідно договору №169 від 18.01.2016р з ТОВ «Профдезінфекція»

До акту додаються: протоколи дослідження освітлення робочих місць № 456,460,458,462 від 15.11.2016, №63,65 від 06.03.2017р, протоколи дослідження параметрів мікроклімату №455,457,459,461 від 15.11.2016р., № 62,64 від 06.03.2017р, протокол санітарно-мікробіологічного дослідження питної води № 1 від 08.06.2016р., протокол фізико-хімічного дослідження питної води №.558 від 08.06.2016р.

Висновок щодо відповідності об'єкта вимогам нормативних документів в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: площа, набір, оснащення основних та підсобних приміщень вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, о. Хортиця, Наукове містечко, 59 відповідають вимогам діючих санітарних норм та правил та ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»

підписи:

 /Харь О.М./

 /Позднякова О.Л./

Враховуючи вище викладене, на підставі Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" № 4004-XII від 24.02.94 р. та "Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні"

Пропоную:

№.№ з.п.	Заходи	Термін виконання	Відповідальний виконавець

Акт складений в 2-х примірниках

Підписи перевіряючих: _____

1 примірник акта одержав: _____

