

Св.№ 021/15 від 10.06.15р.

проведення досліджень метеорологічних факторів

- Біолог Кострикiна Н.В.

(підпис)

Вимірювання

№ п/п	Робоче місце та технологічний процес	Температура повітря, °C				Нормативні рівні		Відносна вологість, %		Швидкість руху повітря, м/с		Інтенсивність інфрачервоного випромінювання	
		за кульовим термометром	за сухим термометром	за вологістю термометром	індекс ВБЖТ	індекс ВБЖТ	сухого термометра	фактична	допустима	фактична	допустима	фактична	допустима
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Кабінет теоретичної підготовки № 1						18-28		30-65		0,2		
61	р.м. учня під час учбового процесу		20,1					55		0,1			
	Кабінет теоретичної підготовки № 2						18-28		30-65		0,2		
62	р.м. учня під час учбового процесу		20,3					55		0,1			
	Кабінет географії						18-28		30-65		0,2		
63	р.м. учня під час учбового процесу		20,5					56		0,1			
	Скульптурна майстерня						18-28		30-65		0,2		
64	р.м. учня під час учбового процесу		20,0					53		0,1			
	Керамічна майстерня						18-28		30-65		0,2		
65	р.м. учня під час учбового процесу		20,5					54		0,1			

проводили

Біолог Кострикін Н.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД I I I I I I I I I I Код закладу за ЗКПО I I I I I I I I I I
ВП «Запорізький МВ ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України"		Медична документація Форма № 14 I I I 8 I / I o I I I Затверджена наказом МОЗ України 12 I I I 0 I 4. I I I 9 I 9 I 9 I 9 I p. I № I 9 I I I

Св.№ 021/15 від 10.06.15р.

Протокол № 64

проведення досліджень метеорологічних факторів

1. Дата проведення досліджень 06.03.2017р.
2. Підприємство Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально – реабілітаційна академія» ЗОР о. Хортиця вул. Наукове містечко, 59. Кабінет природно-наукової підготовки; Кабінет географії та геодезії; Кабінет декоративної дендрології та квітництва; Кабінет ландшафтної архітектури; Кабінет фізики.
3. Робоче місце, професія р.м. учня під час учбового процесу;
4. Мета досліджень санітарно - гігієнічний контроль
5. Засоби вимірювальної техніки Метеоскоп № 53409;
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку св. 12-1163-16 до 02.08.17р.; св. 2-0300-16 до 26.07.17р.;
7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
 - а) ДСН 3.3.6.042-99;
(проводиться дослідження)
 - б) _____
(оцінюються результати)
8. Присутні від підприємства Перший проректор Позднякова О.Л.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження
Біолог Кострикіна Н.В.
(підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією):

параметри мікроклімату відповідають вимогам ДБН В.2.2-9-99.



(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря)

(або зав. санітарною лабораторією підприємства)

(підпис)

Вимірювання

№ п/п	Робоче місце та технологічний процес	Температура повітря, °С				Нормативні рівні		Відносна вологість, %		Швидкість руху повітря, м/с		Інтенсивність інфрачервоного випромінювання	
		за кульовим термометром	за сухим термометром	за вологим термометром	індекс ВБЖТ	індекс ВБЖТ	сухого термометра	фактична	допустима	фактична	допустима	фактична	допустима
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Кабінет природно-наукової підготовки						18-28		30-65		0,2		
66	р.м. учня під час учбового процесу		20,5					54		0,1			
	Кабінет географії та геодезії						18-28		30-65		0,2		
67	р.м. учня під час учбового процесу		20,7					53		0,1			
	Кабінет декоративної дендрології та квітництва						18-28		30-65		0,2		
68	р.м. учня під час учбового процесу		20,4					55		0,1			
	Кабінет ландшафтної архітектури						18-28		30-65		0,2		
69	р.м. учня під час учбового процесу		20,5					54		0,1			
	Кабінет фізики						18-28		30-65		0,2		
70	р.м. учня під час учбового процесу		20,2					55		0,1			

проводили

Біолог Кострикіна Н.В.


(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Міністерство охорони здоров'я України ВП «Запорізький МВ ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України"	Код форми за ЗКДУ	1 1 1 1 1 1 1 1
	Код закладу за ЗКПО	1 1 1 1 1 1 1 1
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 1411171/10111 Затверджена наказом МОЗ України 1211.1014.111919191 р. № 19111		

Свідчення на право проведення
досліджень Св. №021/15 від 10.06.15р.
(номер, дата)

Протокол № 63
проведення досліджень
освітленості робочого місця

1. Дата проведення 06.03.2016 р.
2. Підприємство, адреса, цех, відділення Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально – реабілітаційна академія» ЗОР вул. Наукове містечко, 59
о. Хортиця. Кабінет теоретичної підготовки № 1, 2; Кабінет географії; Скульптурна майстерня; Керамічна майстерня.
3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується р.м. учня під час учбового процесу
4. Мета досліджень санітарно-гігієнічний контроль
5. Засоби вимірювальної техніки Люксметр Ю-116 зав № 014961
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку св. 2-5212-16 до 27.07.17р.
(номер свідчення, термін дії)
7. Нормативна документація, у відповідності до якої :
 - а) ДБН В. 2.5-28-2006
(проводяться дослідження)
 - б) _____
(проводиться оцінка)
8. Присутні від підприємства Перший проректор Позднякова О.Л. 
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження
Біолог Кострикін Н.В. 
(підпис)

10. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розряд роботи	Підрозряд работ	Освітлення										Сліпуче освітлення		Наявність відбитого освітлення	Пульсація освітленості		Ультрафіолетова радіація, Еуф, Вт/м²	
		Штучне освітлення, люкс			Природне освітлення, КЕО			Поєднане освітлення, КЕО										
		Місце виміру та техпроцес	Система освітлення (загальне, місцеве, комбіноване)	Результат виміру	Нормативне значення	Система освітлення (верхнє, бічне, комбіноване)	Результат виміру	Нормативне значення	Система природнього та штучного освітлення	Результат виміру	Нормативне значення	Результат виміру	Нормативне значення					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Кабінет теоретичної підготовки № 1																
		Заг.	300															
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛ	480														
		Кабінет теоретичної підготовки № 2																
		Заг.	300															
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛ	450														
		Кабінет географії																
		Заг.	300															
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛ	480														
		Скульптурна майстерня																
		Заг.	300															
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛ	500														
		Керамічна майстерня																
		Заг.	300															
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛ	500														

Висновок: відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу) : **Освітленість відповідає вимогам ДБН В. 2.5-28-2006.**

М.П. **Жак В.М.**
(прізвище, ім'я, по-батькові лікаря або зав. санітарною лабораторією підприємства)


(підпис)

10. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розряд роботи	Підрозряд работ	Освітлення										Сліпуче освітлення		Наявність відбитого освітлення	Пульсація освітленості		Ультрафіолетова радіація, Еуф, Вт/м ²	
		Штучне освітлення, люкс				Природне освітлення, КЕО			Поєднане освітлення, КЕО									
		Місце виміру та техпроцес	Система освітлення (загальне, місцеве, комбіноване)	Результат виміру	Нормативне значення	Система освітлення (верхнє, бічне, комбіноване)	Результат виміру	Нормативне значення	Система природного та штучного освітлення	Результат виміру	Нормативне значення	Результат виміру	Нормативне значення					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Кабінет природно-наукової підготовки																
			Заг.		300													
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛІ	450														
		Кабінет географії та геодезії	Заг.		300													
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛІ	450														
		Кабінет декоративної дендрології та квітництва	Заг.		300													
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛІ	480														
		Кабінет ландшафтної архітектури	Заг.		300													
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛІ	440														
		Кабінет фізики	Заг.		300													
		р.м. учня під час учбового процесу	ЛЛІ	480														

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу): **Освітленість відповідає вимогам ДБН В. 2.5-28-2006.**

М.П.

38563569

Жак В.М.

(прізвище, ім'я, по-батькові лікаря або зав. санітарною лабораторією підприємства)


(підпис)