


Міністерство охорони здоров'я України ВП «Запорізький МВ ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України"	Код форми за ЗКУД I I I I I I I I Код закладу за ЗКПО I I I I I I I I
	Медична документація Форма № 14 I I I 8 I / I o I I I Затверджена наказом МОЗ України 12111014.11191919191р.1 №19111

Св.№ 021/15 від 10.06.15р.

## Протокол № 225

### проведення досліджень метеорологічних факторів

- Дата проведення досліджень 13.10.2017р.
- Підприємство КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР вул. Наукове містечко, 59 (о. Хортиця) Кабінет теоретичної підготовки № 1, 2, 3, кабінет практичної підготовки - кабінет психологічної служби, мультимедійний кабінет, кабінет позавізуального спостереження, кабінет полімодального сенсорного розвитку.
- Робоче місце, професія \_\_\_\_\_
- Мета досліджень санітарно-гігієнічний контроль
- Засоби виміральної техніки Метеоскоп № 53409;  
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку св. 2-3391-17 до 31.08.18р.; св. 12-2180-17 до 15.08.18р.;
- Нормативна документація, у відповідності до якої:
  - ДСН 3.3.6.042-99  
(проводиться дослідження)
  - ДБН В.2.2-9-2009  
(оцінюються результати)
- Присутні від підприємства Завідувач навчального відділу Анісімова Л.П.  
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
- Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження  
біолог Кострикіна Н.В.  
(підпис)



№ п/п	Робоче місце та технологічний процес	Температура повітря, °С				Нормативні рівні		Відносна вологість, %		Швидкість руху повітря, м/с		Інтенсивність інфрачервоного випромінювання	
		за ку ль о ви м те рм о ме тр ом	за сухим термо метром	за волог и м тер мом етром	індекс ВБЖ Т	інде кс ВБ ЖТ	сухого термо метра	фак тична	допус тима	фак тична	допус тима	фак тична	допус тима
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	Кабінет теоретичної підготовки № 1 посередині		19,7				18-28	57	30-65	0,1	0,2		
235	Кабінет теоретичної підготовки № 2 посередині		19,8				18-28	57	30-65	0,1	0,2		
236	Кабінет теоретичної підготовки № 3 посередині		19,8				18-28	56	30-65	0,1	0,2		
237	Кабінет практичної підготовки - кабінет психологічної служби посередині		20,0				18-28	55	30-65	0,1	0,2		
238	Мультимедійний кабінет посередині		19,9				18-28	57	30-65	0,1	0,2		
239	Кабінет позавізуального спостереження посередині		20,0				18-28	56	30-65	0,1	0,2		
240	Кабінет полімодального сенсорного розвитку посередині		20,0				18-28	55	30-65	0,1	0,2		

Вимірювання  
проводили

біолог Кострикіна Н.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

  
(підпис)